

INFRACLIMA s.r.o
ZÁPÝ 151
250 01 BRANDÝS NAD LABEM

Pipelife Czech s. r. o.
Kučovaniny 1778
765 02 Otrokovice
tel.: 577 111 211
fax: 577 111 227
e-mail: pipelife@pipelife.cz

Otrokovice, 7.7. 2016

**Věc – Vyjádření k vhodnosti použití rozvodných trubek systému PP-R INSTAPLAST S5 (PN10)
pro kapilární systém INFRACLIMA**

Potvrzujeme, že uvedené rozvodné trubky **jsou vhodné** při stanovených podmínkách:

- Použití koeficientu bezpečnosti SF = 1,5 dle normy DIN 8077
- Životnosti 50let
- Provozního tlaku max. 4bar
- Max. teplota vody 45 °C
- (Při dodržení technologického předpisu INFRACLIMA)

S pozdravem


Martin Vajdík - QM

PIPELIFE 
Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778
765 02 Otrokovice 3